

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпил въпрос по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование *Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции, както следва:*

Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“

Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“

Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“, реф. номер 170-078 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснения от лице с писмо вх. № БТГ-24-00-3872 от 16.11.2017 г. по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка, на основание и в срока по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпроси за позиция № 1 от обособена позиция № 1:

Въпрос № 1: Отнася ли се и за самата клапа броя на включванията за час (минимум 600 включвания за час в която и да е посока, от 0 до 100 %), посочени като изисквания към управлението?

Отговор на въпрос № 1: Посоченото изискване се отнася за управлението на клапата. Предвид това, че клапата е предвидена за работа само с посоченото управление, може да се счита, че горепосоченото изискване важи и за самата клапа.

Въпрос № 2: За колко цикъла трябва да бъде разчетена клапата?

Отговор на въпрос № 2: Не е поставено изискване за брой цикли на клапата. Тя трябва да изпълнява функциите си за време, не по-малко от изисквания от възложителя гаранционен срок.

Въпрос № 3: Цитираният стандарт за клас на херметичност FCI 70-2 не обхваща изпитване на арматури 20" (DN 500). Можете ли да дефинирате класа на херметичност по друг стандарт с обхват изпитване на арматури 20" (DN 500)?

Отговор на въпрос № 3: Освен стандарт ANSI FCI 70-2, клас на херметичност VI в Информационен лист № 1 е специфициран и стандарт API 598, в който са указани видовете тестове, които следва да бъдат направени на клапата, включително и изпитания на херметичност. В този смисъл, класа на херметичност може да се дефинира освен по стандарт ANSI FCI 70-2, клас на херметичност VI и по стандарт API 598.

ОД-ВН-004, v01

Въпроси за приложение № 1 към обособена позиция № 3:**Въпрос № 4:** Молим да уточните:

4.1. Вида и налягането на управляващия пневмоприводите флуид?

Отговор: Вида и налягането са посочени в техническата спецификация, а именно: работно налягане 10 bar (природен газ).

4.2. Максимално диференциално налягане за трипътни кранове с размери DN 40 и DN 25?

Отговор: Максималното диференциално налягане на трипътните кранове с размери DN 40 и DN 25 е посочено в техническата спецификация, а именно PN100.

4.3. Мерната единица на показателите в таблицата?

Отговор: В техническата спецификация са посочени номинални диаметри (DN40 и DN25). Мерната единица на всички номинални диаметри са съгласно описаните в техническата спецификация наредби и стандарти, а именно (мм).

4.4. Кои размери са обозначени с буквите „D“ и „C“?

Отговор: Размерите, които са обозначени с буквите „D“ и „C“ са дадени в таблицата от Приложение № 1 и обозначават разстоянията между два съседни отвора на съответните фланци.

4.5. Стандарта и формата на уплътняващата повърхност на фланците?

Отговор: Фланците трябва да бъдат изработени по стандарт ANSI B 16.5 за присъединяване към контрафланци за челно заваряване (RF), което е видно от чертежите на Приложение № 1.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,**Любомир Симеонов Кръстев**

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно с изх. № БТГ 92-01-72 от 09.05.2017 г.



ОД-ВН-004, v01

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR