

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпил въпрос по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование Доставка на газова арматура, разпределена в три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Доставка на газова арматура за природен газ“

Обособена позиция № 2 „Доставка на газорегулиращи кранове за ГТКА“

Обособена позиция № 3 „Доставка на трипътни сферични кранове“, реф. номер 170-078 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснения от лице с писмо вх. № БТГ-24-00-4000 от 29.11.2017 г. по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка, на основание и в срока по чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпроси за обособена позиция № 1:

Въпрос № 1: Може ли да бъде възприето, че работната температура за всички позиции е 80°C, а 120°C е максимална (пикова)?

Отговор на въпрос № 1: Възложителят, в информационните листове, е поставил конкретни изисквания по отношение на експлоатационна температура на оборудването по всяка позиция от техническата спецификация. В тази връзка не може да бъде възприето, че работната температура за всички позиции е +80°C, а +120°C е максимална (пикова) такава.

Въпрос № 2: Може ли за позиции № 6, 7, 8 и 9 конструкцията на корпуса да е разглобяема, а не заварена?

Въпрос № 3: Може ли за поз. № 4 да бъде предложен сферичен вместо пробков кран?

Отговор на въпрос № 2 и № 3: Офертите на участниците следва да бъдат изготвени при спазване на изискванията, посочени в техническата спецификация. В тази връзка, конструкцията на корпуса на крановете по позиции № 6, 7, 8 и 9 от техническата спецификация следва да бъде заварена и кранът по позиция № 4 от техническата спецификация следва да бъде пробков.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,
Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно пълномощно с изх. № БТГ 92-01-72 от 09.05.2017 г.

ОД-ВН-004, v01